

Richtlijnen voor ontwerpers aanpasbaar wonen van de Gentse Ontwerpen voor LevensLoopbestendig Design (GOLL).

gebouw	1.1	alle verdiepingen bereikbaar via lift	<input type="checkbox"/>
	1.2	'kernwoning' (= toegang, keuken, leefruimte, 1 slaapruijnte en sanitair) op dezelfde verdieping en drempelvrij	<input type="checkbox"/>
toegang	2.1	drempelloos of maximum 2 cm	<input type="checkbox"/>
deuren	3.1	voor deur: netto doorgangsbreedte: 90 cm; netto doorgangshoogte: 209 cm	<input type="checkbox"/>
	3.2	binnendeur: deurblad = 93 cm x 211,5 cm	<input type="checkbox"/>
	3.3	opstelruimte naast deurkruk voor draaideur/schuifdeur: respectievelijk minimum 50 cm/20 cm	<input type="checkbox"/>
toilet in/naast badkamer	4.1	scheidingswand badkamer – toilet: wegneembaar en draaicircl mogelijk voor toiletpot (na wegnemen wand): 150 cm	<input type="checkbox"/>
	4.2	draagkrachtige muur aan achterzijde en 1 parallelle wand	<input type="checkbox"/>
	4.3	afstand as toiletpot – parallelle wand: minimum 40 cm – maximum 43 cm	<input type="checkbox"/>
douche	5.1	Inlooppdouche: hellingsgraad (van afwatering) maximum 2% of aangepaste plaatsing waterslot en afvoer	<input type="checkbox"/>
	5.2	afmeting: minimum 100 cm x 100 cm	<input type="checkbox"/>
	5.3	afstand kraan – binnenhoek: minimum 50 cm en kraan buiten waterstraal	<input type="checkbox"/>
	5.4	mogelijkheid douchezit: minimum 45 cm diep, 40 cm breed, as zitje tot hoek minimum 45 cm	<input type="checkbox"/>
slaapkamer	6.1	oppervlakte: minimum 12,24 m ² (2-persoonsbed)	<input type="checkbox"/>
	6.2	schikking: 1 slaapkamer naast badkamer met toilet en 2 slaapkamers naast elkaar (in functie van samenvoegen)	<input type="checkbox"/>
	6.3	scheidingsmuren: badkamer-slaapkamer/slaapkamer-slaapkamer: niet dragende scheidingswand	<input type="checkbox"/>
keuken	7.1	centrale punten spoelbak, kookplaat en koelkast in rechte lijn of werkdriehoek met omtrek: minimum 360 cm – maximum 660 cm	<input type="checkbox"/>
gangbreedte	8.1	gang zonder deuren: minimum 90 cm; gang met deuren: minimum 120 cm of minimum 100 cm met verbrede deur conform haakse bocht (zie 9.2)	<input type="checkbox"/>
	8.2	haakse bocht: A + B: minimum 220 cm, met A minimum 120 cm breed	<input type="checkbox"/>
	8.3	doodlopende gang: keerzone met draaicircl 150 cm	<input type="checkbox"/>
ramen	9.1	hoogte onderregel raamprofiel woon- en slaapvertrekken: maximum 60 cm/75 cm ten opzichte van vloerpas voor respectievelijke verdieping/gelijkvloers	<input type="checkbox"/>
	9.2	schuifraam: drempelloos of maximum 2 cm	<input type="checkbox"/>
	9.3	bediening: minimum 90 cm – maximum 120 cm ten opzichte van vloerpas	<input type="checkbox"/>
afwerking	10.1	schakelaars, deurkrukken, bediening ramen, sloten, brievenbus, videofoon,... binnen 'bedieningsband': minimum 90 cm – maximum 120 cm (ten opzichte van vloerpas) en minimum 50 cm uit hoek	<input type="checkbox"/>
	10.2	minstens 1 vrij stopcontact per slaapkamer, woonkamer, ... in 'bedieningsband' (in combinatie met lichtschakelaar) naast deurkruk	<input type="checkbox"/>

	aanpasbaar appartement	rolwagentoegankelijk appartement
gebouw	<ul style="list-style-type: none"> alle verdiepingen bereikbaar via lift 'kernwoning' = toegang, keuken, leefruimte, 1 slaapruijnte en sanitair op dezelfde verdieping + drempelvrij 	
toegang	<ul style="list-style-type: none"> drempelloos of maximum 2cm 	
deuren (alle)	<ul style="list-style-type: none"> netto toegangsbreedte: minimum 90 cm opstelruimte naast deurkruk: minimum 50 cm ruwbouwmaat: breedte minimum 100 cm; hoogte minimum 215 cm netto doorgangsbreedte: 90 cm; netto doorgangshoogte 209 cm binnendeur: deurblad = 93 cm x 211,5 cm 	
toilet in/naast badkamer	<ul style="list-style-type: none"> wegneembare wand tussen badkamer en toilet waarbij draaicircler mogelijk voor toiletput (na wegnemen wand): 150 cm draagkrachtige muur aan achterzijde + parallelle wand zithoogte: minimum 50 cm as toilet – parallelle wand: minimum 40 cm – maximum 43 cm 	<ul style="list-style-type: none"> draaicircler voor toiletput: 150 cm draagkrachtige muur aan achterzijde + 1 parallelle wand zithoogte: minimum 50 cm as toiletput – parallelle wand: minimum 40 cm – maximum 43 cm
apart toilet		<ul style="list-style-type: none"> minimum 220 cm x 165 cm of minimum 90 cm x 130 cm (indien 2^{de} toilet in badkamer) zithoogte: minimum 50 cm as toiletput – parallelle wand: minimum 40 cm – maximum 45 cm draagkrachtige muur aan achterzijde + parallelle wand

douche	<ul style="list-style-type: none"> • inlooptdouche: hellingsgraad (voor afwatering) maximum 2% of aangepaste plaatsing waterslot + afvoer • minimum 100 cm x 100 cm • kraan – binnenhoek: minimum 50 cm + buiten waterstraal • mogelijkheid douchezit: minimum 45 cm diep, 40 cm breed, as zitje tot hoek minstens 45 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • inlooptdouche: hellingsgraad (voor afwatering) maximum 2% of aangepaste plaatsing waterslot + afvoer • minimum 100 cm x 100 cm • kraan – binnenhoek: minimum 50 cm + buiten waterstraal • mogelijkheid douchezit: minimum 45 cm diep, 40 cm breed, as zitje tot hoek minstens 45 cm
wastafel		<ul style="list-style-type: none"> • onderrijdbare lavabo • vrij diepte lavabo: 60 cm • vrije hoogte lavabo: 70 cm
slaapkamer	<ul style="list-style-type: none"> • minimum 12,24 m² (2-persoonsbed) • naast badkamer met toilet • muur badkamer – slaapkamer: bij voorkeur niet dragend • slaapkamers naast elkaar • muur slaapkamer – slaapkamer: wegneembare scheidingswand 	<ul style="list-style-type: none"> • minimum 12,24 m² (2-persoonsbed) • rechtstreekse doorgang naar badkamer met toilet en of • naast/recht tegenover apart toilet
keuken	<ul style="list-style-type: none"> • centrale punten spoelbak, kookplaat en koelkast in rechte lijn of • werkdriehoek met omtrek: minimum 360 cm – maximum 660 cm 	
gangbreedte	<ul style="list-style-type: none"> • gangbreedte bij voorkeur minimum 120 cm breed • haakse bocht A + B: minimum 220 cm , met A minimum 120 cm breed • gang zonder deuren: minimum 90 cm • gang met deuren: minimum 120 cm of minimum 100 cm met verbrede deur conform haakse bocht 	
ramen	<ul style="list-style-type: none"> • hoogte: maximum 60 cm/ 75 cm ten opzichte van vloerpas (verdieping/gelijkvloers) • schuiframen = drempelloos of maximum 2 cm • bediening: minimum 90 cm – maximum 120 cm ten opzichte van vloerpas 	
afwerking	<ul style="list-style-type: none"> • schakelaars, deurkrukken, bediening ramen, sloten, brievenbus, videofoon, ... binnen 'bedieningsband': minimum 90 cm – maximum 120 cm (ten opzichte van vloerpas) • minstens 1 vrij stopcontact per slaapkamer, woonkamer, ... in 'bedieningsband' (in combinatie met lichtschakelaar) 	<ul style="list-style-type: none"> • schakelaars, stopcontacten, deurkrukken, bediening ramen, sloten, brievenbus, parlofoon, ... binnen 'bedieningsband': minimum 90 cm – maximum 120 cm (ten opzichte van vloerpas) • kraanwerk: ééngreepsmengkraan (hendel) • deurkruk: u-vormig